



АО ВКТГ « Маркинский кирпичный завод»

Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.

Паспорт №380

Дата составления документа: 20.10.2017г.

Партия № 380-17 (Солома)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, одинарный, лицевой, пустотелый, пластического формования

Кирпич **КР-л-пу 250x120x65/1НФ/125/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М125

Класс средней плотности: 1,2

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 38%

Водопоглощение: 11 %

Скорость начальной абсорбции воды: 0,4 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А_{эфф}: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Бреус С.В.

Дата выдачи: « 8 » 02 2018 г.

Подпись: _____

ДАНИЛОВА В.Ф.
Кладовщик
ДОВ. № 2
01.01.2018

Ф.И.О.





АО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод»
Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.
Паспорт №318

Дата составления документа: 04.09.2017г.

Партия № 318-17 («Тростник» Британия)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, одинарный, лицевой, пустотелый, пластического формования
Кирпич **КР-л-пу 250x120x65/1НФ/150/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: M150

Класс средней плотности: 1,2

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 40%

Водопоглощение: 8 %

Скорость начальной абсорбции воды: 0,5 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Бреус С.В.

Дата выдачи :

« 8 » 02 2018

Подпись: _____

ДАНИЛОВА В.Ф.
КЛАДОВЩИК
Ф.И.О.
01.01.2018





АО ВКТГ « Маркинский кирпичный завод »
Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.
Паспорт №449

Дата составления документа: 13.12.2017г.

Партия № 449-17 («Тростник» Светло-бежевый)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, одинарный, лицевой, пустотелый, пластического формования

Кирпич **КР-л-пу 250x120x65/1НФ/150/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М 150

Класс средней плотности: 1,2

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 39 %

Водопоглощение: 10%

Скорость начальной абсорбции воды: 0,4 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А_{эфф}: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Щербина И.Г.

Дата выдачи: « 8 » 02 20 18 г.

Подпись: _____

ДАНИЛОВА В.Ф.
КЛАДОВЩИК
ДОВ. № 2
01.01.2018





АО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод»

Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.

Паспорт №023

Дата составления документа: 19.01.2018г.

Партия № 023-18 (Мираж 01)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, одинарный, лицевой, пустотелый, пластического формования

Кирпич **КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М 150

Класс средней плотности: 1,2

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 40%

Водопоглощение: 9%

Скорость начальной абсорбции воды: 0,5 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Щербина И.Г.

Дата выдачи: « 02 » 02 20 18 г.

Подпись: _____

Ф.И.О.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE58.H00825

Срок действия с 03.03.2016 по 02.02.2019

№ 1949516

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10AE58.

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004". Российская Федерация, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 58. Телефон 2910-907, 2910-905, 2910-903, 263-88-63, 2910-904, факс 2910-914, адрес электронной почты sevkvtest2004@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Керамический кирпич:

КР-л-пу 250x120x65/1НФ/125;150/1.2/100/ГОСТ 530-2012;
КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/125;150/1.4/100/ГОСТ 530-2012;
КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125;150/1.2/35/ГОСТ 530-2012;
КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/125;150/1.4/35/ГОСТ 530-2012.
ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия".
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 4104

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия"

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обособленное подразделение "Маркинский кирпичный завод" (ОП "МКЗ" АО "ВКТГ").
Адрес: 346471, РФ, Ростовская обл., Октябрьский район, х.Маркин, ул.Ивана Образцова, 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО "Владимировский карьер тугоплавких глин"
ИНН 6148005499 ОГРН 1026102160303.
Адрес: 346376, РФ, Ростовская обл., Красносулинский район, ст.Владимировская (Карьер).

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 10-2/16, № 11-2/16 от 01.03.2016, выданных Испытательный центр "Академстройиспытания" ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный строительный университет", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21CM37 от 15.07.2015, адрес: 344022, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 162; Протоколов лабораторных испытаний № 3081-В, № 3084-В от 26.11.2015, выданных АИЛЦ филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Ростовской области" в г. Каменске-Шахтинском, регистрационный номер РОСС RU.0001.510876, адрес: город Каменск-Шахтинский, улица Пушкина, дом 79; Акта о результатах анализа состояния производства № АП-008/16 от 02.03.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия при добровольной сертификации в соответствии с Разрешением № AE58.H00825/1 по ГОСТ Р 50460-92; Инспекционный контроль один раз в год.
Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Т.Г. ПОМЫКАЛКИНА
инициалы, фамилия

Г.А. КОЗЛОВ
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации